



KARTA DOBORU PRE-PWP

Zestaw Urządzenie Wykonawczo – Sygnalizujące

OBIEKT/MIEJSCE INSTALACJI

Nazwa Obiektu:	Adres Obiektu:	Dane kontaktowe:

LEGENDA (OPIS KODU ZAMÓWIENIA UW-PWP)

- A - Obsługiwany prąd maksymalny
- B - Liczba pól rozłączanych
- C - Typ UW (Urządzenia Wykonawczego)
- D - Wytrzymałość zwarcia Ics (kA)
- E - Wykonanie (klasa ochrony)
- F - Kontrola ciągłości przewodu UU
- G - Funkcja podtrzymania napięcia sterującego
- H - Wykonanie (asortyment)

Typ/prąd zwarcia	63A	100A	125A	160A	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2500A	3200A	4000A
Rozłącznik		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wyłącznik 36kA		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wyłącznik 50kA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wyłącznik 65kA						*	*	*	*	*	*	*	*	*
Wyłącznik 85kA						*	*	*	*	*	*	*	*	*

UW-PWP-<I>-<L>-<C>-<Z>-<W>-<K>--<S>-<T>

A Obsługiwany prąd maksymalny 63A – 4000A	Wybierz z listy:						
	800A	1000A	1250A	1600A	2500A	3200A	4000A
B Liczba pól rozłączanych	3P	4P					
C Typ UW (Urządzenia Wykonawczego)	Rozłącznik	Wyłącznik					
D Wytrzymałość zwarcia Ics (kA)	36kA	50kA	65kA	85kA			
E Wykonanie (klasa ochrony)	I klasa śr.	Wisząca		Stojąca na kieszeni		Klasa ochrony*	
	II klasa śr.	Stojąca na cokole		Stojąca na fundamencie		I klasa	II klasa
F Kontrola ciągłości przewodu UU	Tak	Nie	UWAGI/INFORMACJE DODATKOWE:				
G Funkcja podtrzymania napięcia sterującego	Tak	Nie					
H Wykonanie (asortyment)	Tak	Nie					

OKABLOWANIE

Sposób podejścia przewodów	Główny przewód/kabel zasilający UW-PWP np. 2xYAKXS 4x1x240	Przewód/kabel do odbiorników za UW-PWP np. YAKXS 4x1x150
Od dołu - standard		
Układ sieci zasilającej	TN-C TN-S TN-C-S Inny	
Sposób podłączenia okablowania	Złączki szynowe „ZUG” Szyny miedziane „V-klemy”	

LEGENDA (OPIS KODU ZAMÓWIENIA US-PWP)

S - Napięcie pracy US-PWP

T - Wykonanie

US-PWP-<S><T>

S Napięcie pracy US-PWP	24V DC 230V AC	UWAGI/INFORMACJE DODATKOWE:
T Wykonanie	-SC T** (tablica)	

*) Klasa ochronności – STANDARDOWO w II klasie ochronności przez porażeniem dla II klasy środowiskowej.

Na życzenie możliwe wykonanie w I klasie.

**) US-PWP-24T – możliwe wykonanie tylko w wersji napięcia pracy 24VDC

Karta doboru – Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu – zestaw – Urządzenie Wykonawczo-Sygnalizujące ZUWS PRE-PWP.

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.**Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.**