



KARTA DOBORU PRE-PWP

Zestaw Urządzenie Wykonawczo – Sygnalizujące

OBIEKT/MIEJSCE INSTALACJI

Nazwa Obiektu:	Adres Obiektu:	Dane kontaktowe:

LEGENDA (OPIS KODU ZAMÓWIENIA UW-PWP)

I - Obsługiwany prąd maksymalny

L - Liczba pól rozłączanych

C - Typ UW (Urządzenia Wykonawczego)

Z - Wytrzymałość zwarciova Ics (kA)

W - Wykonanie (klasa środowiskowa)

A - Wykonanie (asortyment)

K - Kontrola ciągłości przewodu UU

B - Funkcja podtrzymania napięcia sterującego

S - Napięcie pracy US-PWP

T - Obsługa tablicy US-PWP-24T

Typ/prąd zwarciovy	63A	100A	125A	160A	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	2500A	3200A	4000A
Rozłącznik		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik 36kA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik 50kA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik 65kA						•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wyłącznik 85kA						•	•	•	•	•	•	•	•	•

UW-PWP-<I>-<L>-<C>-<Z>-<W>-<K>--<S>-<T>

I Obsługiwany prąd maksymalny 63A – 4000A	Wybierz z listy:						
	800A	1000A	1250A	1600A	2500A	3200A	4000A
L Liczba pól rozłączanych	3P	4P					
C Typ UW (Urządzenia Wykonawczego)	Rozłącznik	Wyłącznik					
Z Wytrzymałość zwarciova Ics (kA)	36kA	50kA	65kA	85kA			
W Wykonanie (klasa środowiskowa)	I klasa śr. II klasa śr.	Wisząca Stojąca na cokole	Stojąca na kieszeni Stojąca na fundamencie	Klasa ochronności* I klasa II klasa			
K Kontrola ciągłości przewodu UU	Tak	Nie	UWAGI/INFORMACJE DODATKOWE:				
B Funkcja podtrzymania napięcia sterującego	Tak	Nie					
S Napięcie pracy US-PWP	24V DC	230V AC					
T Obsługa tablicy US-PWP-24T	Tak	Nie					

OKABLOWANIE

Sposób podejścia przewodów	Główny przewód/kabel zasilający UW-PWP np. 2xYAKXS 4x1x240		Przewód/kabel do odbiorników za UW-PWP np. YAKXS 4x1x150	
Od dołu - standard				
Układ sieci zasilającej	TN-C	TN-S	TN-C-S	Inny
Sposób podłączenia okablowania	Złączki szynowe „ZUG”		Szyny miedziane	„V-klemy”

LEGENDA (OPIS KODU ZAMÓWIENIA US-PWP)

S - Napięcie pracy US-PWP

W – Wykonanie

US-PWP-<S><W>

S Napięcie pracy US-PWP	24V DC	230V AC	UWAGI/INFORMACJE DODATKOWE:
W Wykonanie	-LV	-SC T** (tablica)	

*) Klasa ochronności – STANDARDOWO w II klasie ochronności przez porażeniem dla II klasy środowiskowej.

Na życzenie możliwe wykonanie w I klasie.

**) US-PWP-24T – możliwe wykonanie tylko w wersji napięcia pracy 24VDC

Karta doboru – Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu – zestaw – Urządzenie Wykonawczo-Sygnalizujące ZUWS PRE-PWP.

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.**Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.**